

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

(Изменение №2)

Дата формирования	20.12.2021
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ГИМНАЗИЯ № 32
Код учреждения	273J0155
ИНН	3906053078
КПП	390601001
Период формирования	2021
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ГИМНАЗИЯ № 32 ИНН 3906053078 КПП 390601001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
<p>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области</p>	<p>Выездная плановая проверка в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)</p>	<p>01.12.2021 - 14.12.2021</p>	<p>п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части вакцинации и требованиям к медицинской книжке; п.п. 62,64 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части требований к полу, стенам, потолкам в кабинете химии № 29, лаборантской кабинета химии, туалета для девочек 3 этаж здания корпуса Б по ул. С. Тюленина, 2; табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в части искусственной освещенности в учебных кабинетах №№ 12, 28, 29 корпуса Б, ул. С. Тюленина, 2</p>	<p>В соответствии с планом устранения выявленных нарушений согласно Предписанию Роспотребнадзора №467 от 14.12.2021</p>
<p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу "Город Калининград" УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области</p>	<p>Выездная плановая проверка в рамках соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми организации и граждане владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а так же оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности: статьи 1.2,4-6, 51-58, 60, 64 главы 15-17, 20, 22, 24 раздела III 123-ФЗ от 22.07.2008, Правила противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 №315</p>	<p>03.12.2021 - 16.12.2021</p>	<p>1) ширина горизонтального участка пути эвакуации, по которому могут эвакуироваться более 50 человек, с учетом двухстороннего расположения дверей, открываются из помещений в коридор, составляет менее 1, 2м (помещения №14,13 в соответствии с планом 1-го этажа, помещение №8 в соответствии с планом 2-го этажа); 2) В здании на путях эвакуации не в полном объеме предусмотрено аварийное освещение; 3) на материал, примененный на покрытие пола зальных помещений отсутствует документ, подтверждающий его пожарную опасность не более чем КМ2 (помещение №50 в соответствии с планом 1-го этажа, помещение №3 в соответствии с планом 2-го этажа); 4) в здании допускается расположение настенных речевых оповещателей на расстоянии менее 150мм от потолка до верхней части оповещателя; 5) на дверях складского и технического назначения отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 9 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 6) на заполнение проемов (дверей) в противопожарных преградах между помещениями различного функционального назначения отсутствуют документы, подтверждающие их предел огнестойкости (складское помещение, помещение тепловыделителя и электрощитовой); 7) из коридора 1-го этажа, без естественного проветривания при пожаре длиной 15м, не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции; 8) на объекте защиты не хранится техническая документация на систему противопожарной защиты.</p>	<p>В соответствии с планом устранения выявленных нарушений согласно Предписанию Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу "Город Калининград" УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области №308/1 от 15.12.2021</p>

